บันทึกการตรวจสอบชุดอุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉิน/ชุดชำระล้างฉุกเฉิน

อุปกรณ์ ☐อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉิน (หมายเลข 1) ☐อุปกรณ์ล้างตาและชำระล้างฉุกเฉิน (หมายเลข 2)

วันที่ติดตั้ง..... **ความถี่**: 1 ครั้ง/เดือน

วันที่	การตรวจสอบ (การทำงานของชุดอุปกรณ์)		การทำความสะอาด หัวฉีดล้างตาและอ่างล้างตา	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ/ระบุ			

หมายเหตุ

1. หากการตรวจสอบชุดอุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉิน/ชุดชำระล้างฉุกเฉินทำงานปกติให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง "ปกติ" หากพบปัญหา/ข้อบกพร่อง ให้ระบุรายละเอียดของความผิดปกติที่พบในช่อง "ไม่ปกติ/ระบุ"
2. เมื่อทำความสะอาดหัวฉีดล้างตาและอ่างล้างตาแล้ว ให้ใส่ ✓ ในหัวข้อการทำความสะอาด หัวฉีดล้างตาและอ่างล้างตา และ ✕ กรณีที่ไม่ได้ทำความสะอาด
3. การทำความสะอาดหัวฉีดล้างตา โดยแช่น้ำยาทำความสะอาดในเครื่อง ultrasonic cleaner เป็นเวลา 10-15 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้ง